

Szczecin, dnia 6 czerwca 2019 r.

### Adnotacja Służbowa

W dniu 5 czerwca 2019r. na wniosek Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty przedstawiciel Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie p. Anna Pielech – Gołąb uczestniczyła w interwencyjnej wizytacji w Szkole Podstawowej na Bezzreczu dot. skrócenia czasu trwania lekcji w związku z wysokimi temperaturami w pomieszczeniach lekcyjnych.

W trakcie wizytacji ustalono:

- Budynek szkoły składa się z dwóch części.
- Pomieszczenia zlokalizowane w starej części budynku nie posiadają wentylacji – zgodnie z oświadczeniem dyrektora placówki zaplanowano prace remontowe, w trakcie których zamontowana zostanie wentylacja mechaniczna.
- Klasy zlokalizowane w nowej części obiektu, ze względu na usytuowanie i rodzaj materiału, z którego zbudowano ściany szybko się nagrzewają, pomimo wyposażenia w wentylację mechaniczną.
- W trakcie trwania wizytacji dokonano pomiaru temperatury wybranych pomieszczeń lekcyjnych, która wynosiła w granicach 29<sup>0</sup> - 30<sup>0</sup> C.

Placówka pozostaje pod stałym nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach.

p.o. KIEROWNIK  
Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży  
Woj. Stacja Sanit. i Epidem. w Szczecinie

  
mgr Anna Pielech-Gołąb